

NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ

TIGER DS & TIGER DS LED

MATERIÁLY:

Bílé polykarbonátové těleso s opalovým polykarbonátovým krytem

MONTÁŽ:

Přisazená (strop)
Volitelně vestavná (strop**)

NAPÁJENÍ:

Síťové – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Centrální baterie – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Centrální baterie FZLV – 24VDC

ZDROJ SVĚTLA:

1W, 2W LED
8W zářivka

NABÍJENÍ:

BASIC: max. 24h
STANDARD: max. 24h
PREMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická nabíječka

AUTONOMIE A BATERIE:

BASIC: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie
STANDARD: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie
PREMIUM: 1h nebo 3h, LiFePO₄ 6,4V baterie

TŘÍDA IZOLACE:

II nebo III

KRYTÍ IP:

IP22

POZOROVACÍ VZDÁLENOST:

20m

TEPLOTA OKOLÍ:

t_a: 0°C÷40°C

VOLBY:

SE – svítící při výpadku
SA – stále svítící
PT – tlačítko pro ruční test
AT – autotest
RU – Rubic UNA centrální monitoring
FZLV – centrální baterie FZLV 24VDC
CB – centrální baterie



DALŠÍ INFORMACE:

Ukazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií
Ochrana proti hlubokému vybití
III třída izolace FZLV verze

**vyžaduje příslušenství pro zapuštěnou montáž



ROZMĚRY (mm)



**viz piktogram



KM 618355
BS-EN60592-2-22

*Svítidlo neobsahuje v balení žádný piktogram. Piktogramy musí být vybrány a objednány jako samostatná položka.

**aktuální seznam výrobků Kitemark a ENEC je dostupný na www.awex.eu

NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ

SELF-CONTAINED CONFIGURATION

KÓD	PŘÍKON	MODUL	T [h]		REŽIM	VOLBY	
BASIC							
TSL	1W	E	1	3	SE	PT	X
STANDARD							
TSL	1W	C	1	3	SA	PT	X
TSL	2W	C	1	3	SA	PT	X
TGS	8W	T	1	3	SE SA	PT AT RU	
PREMIUM							
TSL	1W	B	1	3	SA	AT	RU
TSL	2W	B	1	3	SA	AT	RU

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍ BATERIÍ - NEADRESOVATELNÉ

KÓD	PŘÍKON	MODUL	SYSTÉM	VOLBY	
TSL	1W	F	CB	CBS	X
TSL	2W	F	CB	CBS	X
TGS	8W	T	CB	CBS	X

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍM BATERIOVÝM SYSTÉMEM - ADRESOVATELNÉ

KÓD	PŘÍKON	MODUL	SYSTÉM	VOLBY	
TSL	1W	Z	CB	ADE	ADP
TSL	2W	Z	CB	ADE	ADP
TGS	8W	T	CB	ADL	ADS

FZLV SYSTÉMOVÁ KONFIGURACE

KÓD	PŘÍKON	SYSTÉM
TSL	1W	FZLV
TSL	2W	FZLV

LEGENDA:

TGS – svítidlo Tiger DS
 TSL – svítidlo Tiger DS LED
 E - elektrovýstroj pro BASIC autonomní svítidla
 C - elektrovýstroj pro STANDARD autonomní svítidla
 B - elektrovýstroj pro PREMIUM autonomní svítidla
 F - elektrovýstroj pro svítidla s centrální baterií
 Z - elektrovýstroj pro s adresovatelnou centrální baterií
 T - elektrovýstroj pro zářivková svítidla
 SE – bezúdržbové – svítící při výpadku
 SA – údržbové – stále svítící (s možností zapojení i jako SE)
 PT - tlačítko pro manuální test
 X - provedení bez dalších možností
 AT – autotest
 RU - centrální monitoring RUBIC UNA
 CB - provedení s centrální baterií
 CBS - centrální baterie s okružním monitoringem
 ADL - centrální baterie s adresným modulem ADL
 ADS - centrální baterie s adresným modulem ADS - s technologií SMART
 ADE - centrální baterie s adresným modulem ADE
 ADP - centrální baterie s adresným modulem ADP - s technologií SMART
 FZLV - centrální baterie FZLV 24 VDC